

CUPRINS

I. Denumirea proiectului:.....	pag.3
II. Titular:.....	pag.3
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:.....	pag.3
IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:.....	pag.11
V. Descrierea amplasării proiectului:.....	pag.11
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile.....	pag.12
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:.....	pag.16
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului.....	pag.17
IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:.....	pag.18
X. Lucrări necesare organizării de șantier:.....	pag.19
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:.....	pag.19
XII. Anexe - piese desenate:.....	pag.19
XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 , cu modificările și completările ulterioare.....	pag.20
XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate.....	pag.20
XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.292/2019 . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.....	pag.20

Continutul - cadru al memoriului de prezentare
I. Denumirea proiectului:

„Inlocuire conducte de distributie gaze naturale si bransamente gaze naturale”

Faza de proiectare: Proiect tehnic.

II. Titular:

- numele companiei: S.C. DELGAZ GRID S.A.;
- CUI: RO10976687;
- Reg. Com. J26/326/08.06.2000
- adresa poștală: Mun. Târgu Mureș, b-dul Pandurilor, nr. 44, jud. Mures
- numărul de telefon: 0748.165.888
- adresa de e-mail: gheorghita-silvia.mihali@delgaz-grid.ro
- numele persoanelor de contact: ing. Mihali Gheorghita Silvia - PROIECTANT

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:
UN REZUMAT AL PROIECTULUI

Prezentul proiect face referire la lucrările de “ INLOCUIRE CONDUCE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE ”.

Amplasamentul lucrărilor de construire a obiectivului de investiții, se află pe teritoriul Caras -Severin.

Este necesar inlocuirea rețelei existente din OL, in lungime de: 2062.50 m conducta si 68 bransamente in lungime de 370,0 m; total retea: 2432.50 m.

DATE GENERALE ALE REȚELEI EXISTENTE SI PROPUSE

Nr crt	Strada	Diametru conducte existente	Regim de presiune	Lungime cond. existente (m)	Nr. Brans. existente	Anul PIF	Nr inventar SAP	Lungime cond. din Mi-fix	Mod pozare
1	Blaga Lucian	1 1/4"	Redusa	72	4	1994	Extrapatrimoniu	0	Alternant
		1 1/2"	Redusa	204	5	1994	Extrapatrimoniu	52	Alternant
	Blaga Lucian	1 1/4", 1 1/2"	Redusa	276	9	1994	Extrapatrimoniu	52	Alternant
2	Murelor	1 1/4"	Redusa	16.5	2	1994	Extrapatrimoniu	16.5	Alternant
		1 1/2"	Redusa	0	0	1994	Extrapatrimoniu	459	Alternant
	Murelor	1 1/4", 1 1/2"	Redusa	16.5	2	1994	Extrapatrimoniu	475.5	Alternant
3	Nedelea Alexandru (Nedeia)	2"	Redusa	198	9	1998	Extrapatrimoniu	205	Alternant
4	Budinic	2"	Redusa	159	10	1997	Extrapatrimoniu	151	Alternant
5	Goga Octavian	4"	Redusa	110	2	1997	Extrapatrimoniu	83	Alternant
6	Aleea Nuferilor	1 1/2"	Redusa	68	4	1994	Extrapatrimoniu	51	Alternant
		2"	Redusa	250	8	1994	Extrapatrimoniu	250	Alternant
		3"	Redusa	257	6	1994	Extrapatrimoniu	257	Alternant
		4"	Redusa	175	2	1994	Extrapatrimoniu	175	Alternant
	Aleea Nuferilor	1 1/2", 2", 3", 4"	Redusa	750	20	1994	Extrapatrimoniu	733	Alternant
7	Aleea Dalilor	1 1/2"	Redusa	142	6	1994	Extrapatrimoniu	142	Suprateran
		2"	Redusa	275	7	1994	Extrapatrimoniu	275	Alternant
	Aleea Dalilor	1 1/2", 2"	Redusa	417	13	1994	Extrapatrimoniu	417	Alternant
8	Bld. Muncii	3"	Redusa	136	3	1996	Extrapatrimoniu	131	Alternant
9	Total	1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"	Redusa	2062.5	68	94-96-97-	Extrapatrimoniu	2247.5	Alternant

Conductele de gaz vor fi realizate din polietilena de inalta densitate, urmand a fi montate ingropat, la o adancime de 0.9m masurata de la suprafata terenului pana la generatoarea superioara a conductelor, fiind situate astfel sub nivelul de inghet. Traseul conductei va fi unu rectiliniu, bransamentele vor fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de distributie, avind panta ascendenta catre capatul de bransament. Pentru situatii care impun racordarea sub un alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 60°, ele se vor monta subteran. Pentru stabilirea traseului constructorul va solicita asistenta tehnica de la detinatorii de utilitati subterane din zona si organele administratiei publice locale (Primarii), pichetarea efectuindu-se in prezenta acestora. Reteaua inlocuita de distritutie gaze naturale de presiune redusa cu lungimea de cca. 2432.50m va fi executata din teava de polietilena de inalta densitate PEHD 100, cu diametre cuprinse intre Dn63mm ÷ Dn 110mm.

Conducta de distributie gaze este amplasată în intravilanul loc. Resita. Suprafața de teren ocupată cu lucrările de montaj conductă este de 973mp.

La alegerea amplasamentului obiectivului de investiție proiectat s-au avut în vedere și următoarele aspecte:

- considerente tehnico-economice și constructive, precum și posibilități de supraveghere a conductei în timpul exploatării;
- impact minim asupra mediului înconjurător (cu toate componentele sale);
- asigurarea condițiilor pentru execuția manuala a lucrărilor de săpătură și construcții-montaj.

Proiectarea lucrărilor privind "INLOCUIRE CONDUCTE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE str. Lucian Blaga, Murelor, Alexandru Nedelea, Budinic, Octavian Goga, Aleea Nuferilor, Aleea Daliilor, Bld.Muncii, loc. Resita" s-a efectuat în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – 2018.

Pentru conducta proiectata s-a prevazut teava PE 100 conform SR-ISO 4437.

Pentru materialul tubular se va atasa certificatul de calitate. Materialele fara certificat de calitate se vor folosi numai cu atestarea unui laborator de specialitate.

In cazul saparii, daca se vor intalni cabluri electrice, cabluri Tes, in canalizari sau ingropate direct se va anunta conducatorul locului de munca si detinatorii de retele subterane pentru acordarea asistentei tehnice in timpul lucrarilor.

La montajul instalatiei de racordare se vor respecta si prevederile, Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – 2018.

Cand bransamentul traverseaza canalizari termice, electrice etc. acestea vor fi protejate in tub din otel, conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – 2018. La fel, vor fi etansate toate intrarile conductelor de utilitati in locuinte. Toate intersectarile bransamentului cu utilitatile se vor face cu avizul unitatilor detinatoare, de regula perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarii traversate sau cel putin la 200 mm deasupra celorlalte instalatii.

Pentru realizarea sistemelor de distributie si bransamentelor pentru gaze naturale se vor folosi tevi si elemente de asamblare standardizate si agrementate conform prevederilor legale in vigoare.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale in ceea ce priveste respectarea conditiilor tehnice prevazute in proiect si corespondenta cu normele in vigoare.

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – 2018, adancimea minima de pozare va fi 0,9 m, de la generatoarea superioara. In cazul in care adancimea minima de montaj nu poate fi respectata, este necesar sa se prevada masuri de protejare a conductei care sa evite deteriorarea acesteia, cu acordul operatorului licentiat de distributie.

Izolatia anticoroziva de baza a tuburilor de protectie va respecta conditia minima prevazuta in Standard 7335/3.

Distantele minime dintre conductele din PE si alte instalatii, constructii sau obstacole care sunt obligatoriu de respectat sunt conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – 2018.

Tabelul nr. 1 — Distanțe de siguranță între conductele (conductele de distribuție/racordurile/instalațiile de utilizare) subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații

Nr. crt.	Instalația, construcția sau obstacolul	Distanța minimă de la conducta de gaze naturale din PE, în m:				Distanța minimă de la conducta de gaze naturale din OL, în m:			
		PJ	PR	PM	PI	PJ	PR	PM	PI
1	Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite	1	1	2	3	2	2	3	3
2	Clădiri fără subsoluri	0,5	0,5	1	3	1,5	1,5	2	3
3	Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune etc.	0,5	0,5	1,0	2	1,5	1,5	2	2
4	Conducte de canalizare	1,0	1,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,5	1,5
5	Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV sau căminele acestor instalații	0,5	0,5	0,5	1,5	0,6	0,6	0,6	1,5
6	Cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte cămine subterane	0,5	0,5	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5
7	Linii de tramvai până la șina cea mai apropiată	0,5	0,5	0,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,5
8	Copaci	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
9	Stâlpi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Linii de cale ferată, exclusiv cele din stații, triaje și incinte industriale: — în rambleu	1,5*)	1,5*)	1,5*)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)
	— în debleu, la nivelul terenului	3,0**)	3,0**)	3,0**)	5,5*)	5,5**)	5,5**)	5,5**)	5,5*)

*) De la piciorul taluzului.

***) Din axul liniei de cale ferată.

Cand respectarea distantelor de la punctele 1-6 nu este posibila, aceste distante se pot reduce cu 20%, cu conditia montarii conductei in tub de protectie.

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – 2018, latimea santului pentru conducte cu Dn<100mm, are dimensiunea ls =0,4m. Sapaturile se vor executa manual. Pentru terenurile nisipoase, de umplutura, etc. latimea santurilor va fi stabilita de la caz la caz.

Latimea desfacerii pavajelor pe fiecare latura a santului este in functie de natura acestora. Astfel, pentru pavaje din piatra cubica, bolovani, calupuri va fi de 15cm, pentru pavaje din asfalt pe pat de beton va fi de 5cm.

Saparea santurilor se face cu scurt timp inainte de montarea conductelor. Fundul santurilor se executa fara denivelari, iar peretii fara asperitati. Fundul santului va fi acoperit cu un pat de nisip cu inaltimea de 10cm. Distanța între generatoarea superioara a conductei pe care se monteaza rasuflatoarea sau tubul de control este de 150 mm.

Dupa executarea sapaturii conform proiectului se va executa nivelarea fundului santului prin realizarea unui pat de nisip (granulatie 0-3mm). Tevile din PE se vor monta pe cat posibil pe mijlocul santului. Pentru protejarea conductelor in timpul unor eventuale lucrari edilitare se va monta deasupra conductei pe intrega lungime a acesteia, la 35 cm deasupra generatoarei superioare a conductei, o banda de avertizare de culoare galbena din PE, avand o latime de 15cm. In zone construite, aglomerate cu diverse instalatii subterane, pe conductele de bransamente, respectiv pe retelele exterioare subterane se monteaza rasuflatori, conform Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – 2018.

În conformitate cu HGR 766/1997, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului privind stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor, conducta de gaze se încadrează în „construcție de importanță normală C”.

Din punct de vedere juridic terenul afectat de lucrări se află în intravilanul orașului menționat, aparținând administrației locale, respectiv domeniului public. Din punct de vedere economic folosința actuală a terenului este trotuar, alei de acces, carosabil.

La intersecția cu alte instalații (electrice, gaze, telecomunicații, etc) se vor lua măsuri suplimentare de protecție, atât a propriei instalații cât și a celor intersectate. Se vor respecta toate condițiile și restricțiile impuse de detinatorii de rețele conform avizelor emise de aceștia.

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI

Conducta existentă de gaze naturale presiune redusă de pe str. Lucian Blaga, Murelor, Alexandru Nedelea, Budinic, Octavian Goga, Aleea Nufurilor, Aleea Daliilor, Bld.Muncii din loc. Resita a fost pozată într-o zonă cu densitate mare a populației. Este necesară proiectarea unei rețele noi de distribuție gaze naturale din următoarele considerente:

- Starea tehnică precară, izolație deteriorată, grad înaintat de coroziune a conductelor;
- Coroziuni ale rețelei de distribuție;
- Vechime în exploatare a conductelor;
- Unele porțiuni de conducta pozată aerian, au ajuns subteran acoperite cu umplutura;

VALOAREA INVESTITIEI

Valoarea investiției va fi estimată prin Devizul General, întocmit conform HG 907/2016 parte integrată a documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construire (D.T.A.C)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUȘĂ

Implementarea proiectului „INLOCUIRE CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI BRANSAMENTE GAZE NATURALE ” se va face în decursul anilor 2020 și 2021

PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAȚĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR PLANURI DE SITUAȚIE ȘI AMPLASAMENTE

Limitele amplasamentului investiției propuse sunt evidențiate pe planul de încadrare în zona anexat la prezenta documentație.

Plan de amplasament, sc. 1 : 5000; Plan de situație, sc. 1 : 1000;

CARACTERISTICILE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLĂDIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ETC.)

Conductele rețelei înlocuite de distribuție gaze naturale de presiune redusă se vor executa din teava PEHD 100, SDR11 și se vor monta subteran în domeniul public aflat în administrarea Primăriei Resita. Proiectul vizează înlocuirea unei rețele de distribuție a gazelor naturale cu diameter cuprinse între Dn 32mm ÷ Dn 110mm cu lungimea totală de cca. 2432.50m

În urma calculelor efectuate, încadrarea traseului conductei în clasele de locație conform Normelor Tehnice pentru proiectarea și execuția sistemelor de alimentare gaze naturale, a analizei privind alegerea materialului tubular respectiv costurile de procurare a acestuia, se va utiliza țevă Dn63 / 90 / 110 mm, material PEHD SDR 11.

La schimbările de direcție ale conductei (atât în plan orizontal cât și în plan vertical) se vor utiliza curbe cu rază lungă, cu $R_{min} 30 \times D_n$.

Tuburile de protecție care se vor utiliza la subtraversarea drumului național, județene și comunale și CF-urilor se vor executa din țevă de oțel, conform SR 6898/1-95, iar etanșările dintre tub și țevă se vor executa cu distanțiere și burdufuri de etanșare care posedă agrement tehnic.

Toate materialele, armăturile, confecțiile și accesoriile utilizate la execuția conductei de transport gaze naturale, vor corespunde standardelor și normelor de fabricație și vor fi însoțite de certificate de calitate care se vor păstra (arhiva) pentru a fi incluse în CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI.

La recepția materialelor se va verifica corespondența cu certificatele de calitate însoțitoare.

Orice înlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general și al beneficiarului.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Proiectul face parte din categoria lucrărilor de infrastructura tehnico-edilitara și nu are caracter productiv.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Proiectul vizează realizarea unei înlocuiri de rețea distribuție gaze naturale presiune redusă din OL și realizarea reintregirii bransamentelor cu instalația de utilizare.

Lucrările vor presupune:

- Realizarea excavatiilor pentru santul de pozare, pe o adancime de aproximativ 0.9m, avand o latime de aproximativ 25cm;
- Realizarea elementelor de bransare in conducta principala de transport gaze naturale;
- Montarea in firide a elementelor de bransare;
- Bransamente spre imobilele edificate;
- Lucrari de ingropare/rambleiere;
- Lucrari de testare cu ajutorul aerului comprimat;

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

In etapa de construire

Se va realiza un sant de pozare a conductelor din polietilena de inalta densitate prin saptatura mecanizata sau manuala, in functie de particularitatile terenului. Pamantul de excavatie se va aseza de o parte a santului, urmand ca pe fundul santului sa se aseze un pat de nisip in grosime de aproximativ 5 cm, pe care se va aseza teava destinata transportului de gaze naturale; de asupra acesteia se va aterne un strat subtire de nisip sau pamant maruntit pana la realizarea unui strat de aproximativ 20cm deasupra directoarei superioare a conductei. Acesta se va compacta cu ajutorul unui mai de mana, dupa ce aceasta a fost in prealabil stropit, asigurandu-se o buna si uniforma asezare a solului. Dupa compactare se va aterne o panglica din material plastic ce va avea rolul de avertizare in cazul in care pe viitor urmeaza a se realiza alte saptaturi. Se va continua la asternerea si compactarea restului de sol in straturi successive de 20-30cm. Restul de sol se va aterne sub forma unui profil usor convex deasupra santului de pozare, urmand ca acesta sa fie cilindrat pana la asigurarea planeitatii si redobandirea morfologiei initiale a terenului.

Terenul se va aduce la starea initiala, aratand in acest sens ca traseul urmeaza de regula cai de acces existente tocmai pentru a minimiza (prin cmulare) impactul asupra unor terenuri in facies natural/seminatural. Bransamentele, la randul lor vor urmari alei sau drumuri din interiorul proprietatilor, pe aceleasi considerente.

In etapa de construire

Se va realiza un flux de gaze naturale in vederea asigurarii consumului casnic/menajer. In aceasta etapa sunt preconizate a fi realizate doar interventii minore de retehnologizare/modernizare sau punere in siguranta a unor elemente tehnologice (conducta/bransamente/robinete, etc.)

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Combustibilii utilizați sunt gazele naturale conform SR 3317/2003, fiind asigurate din producția internă și din import.

In etapa de executie a investitiei se vor utiliza urmatoarele materiale principale, energie si combustibil:

Materiale principale:

- tevi si fittinguri din polietilena de inalta densitate PEHD 100, SRD11;
- vane (robinete) de inchidere din polietilena;
- fir metalic insotitor (conductor de cupru monofilar);
- nisip pentru protectia conductelor pozate in sant.

Energie

Energia electrica necesara pentru sudurea tevilor si fittingurilor prin sudura cap la cap sau electrofuziune ca fi asigurata de un grup electrogenerator aflat in dotarea constructorului.

Combustibili

Combustibilii vor fi constituiti din motorina necesara functionarii motoarelor utilajelor de lucru utilizate la executarea lucrarilor de terasamente si motoarelor mijloacelor de transport. Alimentarea cu motorina a mijloacelor de transport (autocamioane, autobasculante) se va face in statii de distributie a carburantilor (benzinarii).

In etapa de functionare se va asigura fluxul de gaze naturale ce urmeaza a fi consummate, nefiind nevoie de alte resurse naturale; sistemul functioneaza independent de alte surse energetice, prin diferenta de gradient de presiune.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

1. Alimentarea cu apa - pentru completarea gradului de umiditate necesar, apa necesara stropirii va fi pusa la dispozitia muncitorilor prin intermediul unor rezervoare/recipient de 1000L pe baza unui contract cu regia de apa.
2. Evacuarea apelor uzate – rezulta ape uzate;
3. Energie electrica – Se foloseste energie electrica de la generatorul propriu;
4. Incalzirea si prepararea apei calde menajere – nu se prepara si nici nu se foloseste in procesul tehnologic apa calda menajera.

Singurul racord la retele utilitare se va realiza pentru asigurarea aportului de gaze naturale, de la conducta existenta.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Solul excavat se va reasterna pe locul de unde acesta a fost extras, redandu-se morfologia initiala a terenului. Amplasamentele urmaresc cai de acces existente, grevate de impact antropic, ne-impunandu-se lucrari complexe de refacere a mediului sau de redare a functionalitatii ecologice a acestora.

Pavajul/suprafețele asfaltice se decopertează de pe culoarul de lucru și se depozitează separat de pământul rezultat din săpărea șanțului pentru montarea conductei. După terminarea lucrărilor de montaj conductă, astuparea șanțului se va realiza cu nisip si pământul rezultat de la săpătură, în final terenul să ajungă la profilul inițial, la categoria de folosință inițială.

Umpluturile se execută manual, în straturi succesive de 10-15 cm până ce se acoperă cu 30 cm generatoarea superioară a conductei. Fiecare strat se compactează separat.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mână și cu maiul mecanic la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste și prin stropire mecanică în spații largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar, apa necesară stropirii va fi pusă la dispoziția muncitorilor prin intermediul unor rezervoare/recipient de 1000L pe baza unui contract cu regia de apă.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul la amplasamentul lucrărilor se va face prin intermediul drumurilor existente în zona. Pentru punerea în aplicare a proiectului nu va fi necesară realizarea unor cai de acces sau schimbarea celor existente.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

In etapa de constructivă se va utiliza:

- nisip;
- apă pentru compactare.

In etapa de funcționare

- Pentru funcționarea sistemului se va asigura un aport de gaze naturale.

- metode folosite în construcție/demolare;

În vederea funcționării proiectului nu sunt necesare nici un fel de lucrări de demolare, zona fiind lipsită de obstacole construite. Bransamente spre imobilele de locuit se vor realiza prin strapungere cu ajutorul rotoperutoarelor.

Conductele de gaze naturale de presiune redusă proiectate se vor monta subteran, la o adâncime de 0,9m măsurată de la suprafața terenului până la generatoarea superioară a conductelor. Santurile se vor săpa cu puțin timp înainte de montarea conductelor de gaze naturale. În funcție de natura terenului și de locul de săpare, lucrările se pot executa manual, semimecanizat sau mecanizat. Pentru o așezare continuă, corespunzătoare, fără tensiuni mecanice, a conductei pe fundul santului, înainte de lansarea în sant, santul se va curăța de pietriș și bulgări, așezându-se pe fundul acestuia un strat de 10-15cm de nisip de granulație 0,3÷0,8mm.

Lucrările de îmbinare ale conductelor se vor efectua, de regulă, în afara santului prin sudură cap la cap sau electrofuziune. Imediat după trecerea timpului pentru răcirea sudurilor, tronsonul se va introduce serpuț în sant și se va acoperi cu nisip până când grosimea stratului de nisip, compactat manual, depășește cu 10cm generatoarea superioară a conductei. După stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilena se efectuează în straturi subțiri, cu pământ marunțit, prin compactare după fiecare strat.

Pentru determinarea cu precizie a traseului și integrității conductelor din PE se va utiliza un conductor de cupru cu izolație corespunzătoare unei tensiuni de strapungere de minim 5 kV, de secțiune minim 1,5 mm², monofilar. Firul metalic va fi montat pe întregul traseu al conductelor și va fi fixat pe generatoarea superioară a acestora cu bandă adezivă, la distanțe de 4 m. În zonele fără construcții se vor monta la distanțe de 300 m cutii de acces la firul trasor.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Execuția lucrărilor se va desfășura în succesiunea operațiilor procesului tehnologic de montare a conductei în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea și execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturale 2018.

Execuția rețelei de gaze naturale se va face în baza proiectului tehnic și a graficului de esalonare a execuției lucrărilor.

Se va asigura antreprenorului avizele, acordurile și autorizațiile necesare execuției lucrărilor în cadrul culoarului de lucru, inclusiv pentru traversările de obstacole naturale și publice.

Organizarea execuției lucrărilor va avea următoarea succesiune tehnologică:

- predarea amplasamentului
- achiziția de material tubular din PE 100, SDR 11, fittinguri, etc.
- manipularea, depozitarea și transportul materialului tubular
- saparea santului pentru conductă
- insiruirea materialului tubular
- imbinarea tevelor prin sudură cap la cap sau prin electrofuziune
- montarea conductei în sant
- astuparea santului conductei
- curățirea conductei cu pistoane de curățire
- efectuarea probelor de presiune
- montarea posturilor de reglare-măsurare
- întregirea instalațiilor de utilizare
- recepționarea lucrărilor
- cuplarea conductelor proiectate la rețeaua în funcțiune
- punerea în funcțiune (PIF)

Urmărirea comportării în exploatare și întreținerea în timp a conductei se face de către serviciul specializat al S.C. DELGAZ GRID S.A.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate

Regimul de utilizare al amplasamentelor fiind în mare parte de tip casnic, dezvoltarea acestui proiect este menită să crească gradul de siguranță, având în vedere numărul mare de defecte apărute în ultimii ani, prin implementarea proiectului se urmărește rezolvarea acestora.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Proiectul nu se încadrează în convențiile prevăzute deoarece se înlocuiește o rețea de distribuție gaze naturale presiune redusă existentă, deci prin implementarea proiectului nu se oferă alternative la alte tipuri de combustibili.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

Nu sunt preconizate să fie generate alte activități ca urmare a implementării proiectului.

- alte autorizații cerute pentru proiect

În scopul realizării proiectului: „INLOCUIRE CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI BRANSAMENTE GAZE NATURALE”, primăria Municipiului Reșița a emis certificatul de urbanism nr. 221 din 30.07.2019.

Pentru realizarea investiției va fi necesară obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, actului de reglementare din punct de vedere al protecției mediului și a autorizației de construire.

Prin certificatul de urbanism au fost solicitate următoarele avize:

- Alimentare cu gaze naturale;
- Aviz AquaCaras SA;
- Aviz E-Distribuție Banat;
- Aviz RCS-RDS;

- Aviz Telekom;
- Aviz Bratner Servicii Ecologice SRL;
- Acord DADPP, administrator drum;
- Drept de folosinta si uzaprobat prin HCL;
- Permis spargere;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

După punerea în funcțiune a rețelelor executate și reîntregirea instalațiilor de utilizare, conductele și branșamentele de gaz care se dezafectează, după evacuarea gazelor de pe conducta care nu se recuperează, aceasta se va blinda la capete cu capace din oțel sudate. Dacă distanța între intersecții este mai mare, se va stabili de către dirigintele de șantier și reprezentanții Delgaz Grid numărul de blindări suplimentare care se vor executa. Blindarea capetelor la conductele montate subteran care se dezafectează, dar nu se recuperează, se va face cu blinduri, cu condiția ca sudura acestuia pe țevă să se facă pe toata circumferința țevii.

Conductele subterane existente se vor recupera numai în cazul în care acest lucru se solicită de către autoritățile locale (prin avize) sau situația de fapt o impune (executarea rețelei noi pe traseul celei existente datorită lipsei de spațiului de pozare).

Conductele care se dezafectează vor fi transportate și depozitate într-un loc special amenajat la sediul firmei, iar acestea vor fi preluate de o firmă cu care avem contract.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Localizarea proiectului:

- **distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;**

Proiectul propus nu se afla sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 deoarece județul Caras Severin nu este județ de graniță.

-localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

- **harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii:**

Folosintele actuale și planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia;

Categoria de folosință a terenului din zona este carosabil, trotuare, spații verzi. După finalizarea lucrărilor de montaj conductă terenul afectat va fi readus la categoria de folosință inițială.

Politici de zonare și de folosire a terenului;

Pentru zona studiată nu sunt prevăzute politici sau zonări ale terenului tinta, altele decât cele din prezent și care să vină să creeze probleme legate de funcționarea obiectivului propus.

Aspectele ce păstrează relevanța au fost tratate în prezentul document. Terenul se găsește în intravilanul Municipiului Resița.

Arealele sensibile;

Proiectul nu este amplasat in arie naturala protejata.

-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala stereo 1970

Coordonatele stereo 1970 ale elementelor de referinta ale obiectivului sunt prezentate in format electronic(PDF) ce insoteste prezentul document.

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

In dezvoltarea proiectului au fost studiate mai multe variante legate de amplasament, respectiv solutiile constructive. In acest sens, pornind de la analiza impactului de mediu s-a optat pentru realizarea unor elemente ingropate, care in pofida costurilor mai mari de realizare, conduc la generarea unei amprente de mediu mult mai reduse comparativ cu solutii clasice de realizare a unor retele supraterane, contribuind la reducerea impactului (si riscurilor) asupra mediului, in special in ceea ce priveste peisajul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

1. Protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pe perioada de implementare a proiectului si in etapa de functionare nu se produc ape uzate.

Pentru a asigura în timpul activității măsurile de protecție a apelor subterane cât și de suprafață, este necesar sa fie respectate urmatoarele :

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanți sau lubrefianți, prin întreținerea acestora conform cărții tehnice și cerintelor legale.

- in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase in zona organizării de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului in timpul reparatiilor

- alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

- se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la întâmplare.

Acestea vor fi colectate, transportate și depozitate in locurile special amenajate.

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităților de construcție va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizați, care vor asigura și serviciile de colectare și evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

- curățirea prealabilă a conductei cu aer comprimat, înaintea oricărei testări hidrostatice, pentru a asigura menținerea la minim absolut a oricărei posibile contaminări a apei hidrostatice, prin aceasta evitându-se impactul negativ asupra emisarilor.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Avand in vedere ca din realizarea si functionarea obiectivului nu vor rezulta ape uzate menajere sau tehnologice, nu este necesara prevederea unor statii de epurare a apelor uzate.

2. Protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți;

Posibila sursă de poluare a aerului in perioada de execuție este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el incadrându-se in fondul general al admisiei permise.

Utilajele implicate in realizarea lucrării au revizia tehnică efectuată și nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje și/sau autoutilitare.

Activitatea de construcție și vehicule în mișcare pot genera praf (emisii de pulberi) în condiții de secetă, acesta poate fi generat ca urmare a deplasării utilajelor pe drumuri nepietruite (în lungul frontului de lucru), a decopertării solului a excavării și a umplerii șanțurilor. Cea mai importantă sursă de praf este de obicei reprezentată de deplasarea utilajelor la frontul de lucru. Pentru controlarea emisiilor de praf se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor și se va monitoriza vizual generarea prafului implementându-se măsuri de diminuare dacă se vor produce emisii importante înafara șantierului și mai ales în vecinătatea locuințelor și umectarea în vederea scaderii cantitatii de pulberi (praf).

Sursele potențiale de afectare/poluare a atmosferei pe parcursul desfășurării lucrărilor vor fi următoarele:

- Gaze de esapament rezultate de la utilajele și mijloacele de transport;
- Emisii de metan (CH₄) în cazul apariției unor avarii sau accidente (situații excepționale)

▪ **Gaze de esapament rezultate de la utilajele și mijloacele de transport**

Utilajele folosite la executarea lucrărilor de terasamente și mijloacele de transport vor funcționa în regim intermitent totalizând un număr redus de ore de funcționare și un consum redus de motorină, ceea ce va determina afectarea minimă a atmosferei cu noxe provenite din gazele de esapament. Pentru diminuarea impactului asupra aerului se va efectua periodic revizia motoarelor utilajelor în ateliere specializate.

▪ **Emisii de metan (CH₄) în cazul apariției unor avarii sau accidente**

În faza de funcționare a investiției, în cazul apariției unor avarii (fisuri, spargeri de conducte) sau în alte situații neprevăzute, vor putea rezulta emisii de metan CH₄ pe perioade scurte de timp (pană la remedierea defectelor).

Pentru evitarea unor astfel de situații, care prezintă un grad ridicat de pericolozitate, se vor lua următoarele măsuri:

Faza de construcție

- În această etapă vom avea emisii de gaze de ardere de la mașini și utilaje precum și emisii de pulberi(praf)
- Controlul calitatii sudurilor executate, vizual și prin metode nedistructive lega aprobate;
- Efectuarea verificărilor și probelor de rezistență și etanșitate la presiune a conductelor.

Faza de funcționare

- În această etapă doar accidental vor apărea emisii de gaz metan (la avarii)
- Verificarea și revizia tehnică periodică a SRMP și a rețelei de distribuție gaze naturale.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

În limitarea emisiilor de poluanți atmosferici, un rol important este jucat de sistemele de catalizare a arderilor, conforme normelor de poluare Euro IV sau superioare. În acest sens se vor lua măsuri pentru a se utiliza pe perioada de construcție utilaje cu o normă de conformare cât mai înaltă.

Pe perioada de funcționare se are în vedere utilizarea unor vehicule de aprovizionare cu normă minim Euro V ce asigură nu doar un nivel scăzut de emisie a poluanților, ci și un randament de transport mai bun și un consum de combustibili mai scăzut.

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

În cursul desfășurării activității de transport gaze prin conducte, pe traseul conductelor nu se generează zgomot și vibrații. Conducta nu constituie sursă de zgomot și vibrații.

Referitor la nivelul de zgomot produs în conductele de transport gaze naturale se impun, conform art.64 lit.f) din OUG 195/2005 privind Protecția Mediului, modificată și aprobată de Legea 265/2006 și completată

cu OUG 57/2007 și OUG 114/2007, pentru fiecare caz în parte: măsuri și dotări speciale pentru izolația și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă la depășirea nivelului maxim admis de zgomot.

Singurele surse de zgomot și vibrații sunt utilajele necesare executării lucrărilor de montaj conductă. Deoarece acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele și vibrațiile se încadrează în limitele admisibile prevăzute de STAS 10009/1988 - 50 dB(A). Pentru a reduce zgomotul și vibrațiile, și deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor și locuințelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

-deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

-asigurarea în permanență o unei bune întrețineri a utilajelor și mijloacelor de transport pentru a se evita depășirile LMA;

-efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto și la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ. După punerea în funcțiune a conductei nu vor mai exista surse de zgomot și vibrații.

4. Protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Activitatea care se va desfășura pe amplasament nu necesita utilizarea de substante radioactive care ar putea să modifice nivelul radioactivității naturale.

În activitatea desfășurată după darea în exploatare nu se vor produce substante radioactive și nici nu vor apărea surse artificiale de radiație.

În procesul de control al calității sudurilor electrice executate pentru îmbinarea țevilor se va folosi metoda de gamagrafiere, gradul radiațiilor este scăzut, încadrându-se în limitele admise și nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecție în afara celor luate de laboratorul specializat.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Proiectul nu se încadrează în cerințele prevăzute.

5. Protecția solului și a subsolului:

Realizarea elementelor constructive nu presupune realizarea unor excavatii în masura a afecta semnificativ structura solului. Nu au fost identificate elemente susceptibile a genera un impact asupra structurilor geologice ale amplasamentului.

Factorul de mediu sol nu urmează a fi afectat ca urmare a ocupării permanente cu structuri supraterane, lipsind astfel pierderi definitive de suprafețe.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât în timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol și subsol.

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecțiuni tehnice ale utilajelor.

Alimentarea utilajelor și gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protecție.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deșeurile menajere (sau alte tipuri de deșeurile - anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipiente pentru vopsele etc.); deșeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipiente sau containere destinate colectării acestora.

Sudurile ce se execută sunt electrice și nu rezultă materiale poluante.

Țeava de otel este preizolată, pe traseu executându-se izolarea îmbinărilor cu manșoane termocontractabile. În timpul execuției lucrărilor de montaj solul fertil de pe culoarul de lucru va fi depozitat separat de restul pământului rezultat din săpătura, iar la încheierea lucrărilor se va recoperți pe traseu în scopul readucerii terenului la categoria de folosință inițială.

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Implementarea proiectului nu este în măsură să afecteze areale sensibile ținând cont de faptul că rețeaua urmează să se înlocuiască în cea mai mare parte în zona căilor de acces existente, respectiv a unor perimetre afectate anterior de construcții, respectiv de impact antropogenic curent.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate.

Utilaje adecvate și întreținute conform cărții tehnice și cerințelor legale.

Schimbările de ulei de la utilaje se vor efectua în stații speciale pentru astfel de operații.

Transportul materialului de umplutură de la /la locul de montare a conductei în basculante acoperite cu prelată.

Traficul greu prin localități se va efectua cu reducerea vitezei la maxim 30 km/oră pentru reducerea zgomotului și evitarea vibrațiilor.

Stocarea substanțelor periculoase în celule etanșe și depozitare în locuri special amenajate. Colectarea selectivă și managementul corespunzător al deșeurilor.

Efectuarea lucrărilor de traversare a cursurilor de apă în perioada cu debit scăzut. Refacerea zonei la terminarea lucrărilor.

Pe perioada de construire, santurile de excavatie vor fi prevăzute cu rampe din pământ care să permită escaladarea de către specii de faună.

Pe perioada de funcționare, nu sunt preconizate să fie generate nici un fel de categorii de impact în măsură să afecteze biodiversitatea, respectiv ariile naturale protejate, drept pentru care nu au fost prevăzute măsuri excepționale de protecția naturii.

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc;

Pe traseul ales sunt obiective de interes public, monumente istorice și de arhitectură sau zone cu regim de restricție – se vor respecta prevederile din avizele obținute de la instituțiile de specialitate.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.

În timpul execuției constructorul va respecta curățenia și normele privind protecția și igiena muncii în construcții.

Constructorul are obligația de a asigura serviciile sanitare pentru ca în organizarea de șantier și pe traseul lucrării să se respecte igiena în construcții și curățenia astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului și ecosistemelor.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

- tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate;

În timpul execuției lucrărilor rezultă deșeuri menajere și alte tipuri de deșeuri (hârtie, metale, filtre de ulei, lavete, recipiente pentru vopsele, electrozi uzați etc.) în cantități mici, putând fi recuperate. În timpul funcționării instalației nu se produc deșeuri.

- modul de gospodărire a deșeurilor.

Deșeurile rezultate în timpul execuției lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale, lavete, etc.) în recipiente sau containere destinate colectării acestora. Pentru deșeurile menajere se va face contract cu operatorul de salubritate. Toaletele ecologice golite periodic de o firmă autorizată. Celelalte deșeuri vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea/reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deșeurilor.

Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea și pentru deșeurile menajere se va face contract cu operatorul de salubritate.

9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Alimentarea cu motorina a utilajelor și a mijloacelor de transport (autocamioane, autobasculante) utilizate la execuția lucrărilor se va face în stații de distribuție a carburanților (benzinării).

Funcționarea obiectivului nu necesită utilizarea unor substanțe și preparate chimice periculoase. Vehicularea gazelor naturale în rețeaua de distribuție se va face în condiții de securitate de către operatorul sistemului de distribuție, cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectare, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2018

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

VII-A. Impactul asupra populației și sănătății umane

Punerea în funcțiune a rețelei înlocuite de distribuție gaze naturale va genera un impact pozitiv asupra localității Resita prin creșterea gradului de siguranță și a nivelului de trai și a stării de sănătate.

VII-B. Impactul asupra biodiversității, florei și faunei sălbatice

Impactul asupra florei și faunei existente pe amplasamentul lucrărilor va fi nesemnificativ, având în vedere că conductele de gaze naturale înlocuite vor fi pozate subteran pe terenuri aparținând domeniului public având destinația de străzi, drumuri județene și drumuri locale.

VII-C. Impactul asupra solului și subsolului

Executarea lucrărilor de trasamente în faza de execuție a investiției va afecta solul prin modificarea proprietăților sale naturale (Pedologice, fizico-mecanice, hidrofizice), strict pe suprafețele afectate de lucrări. La terminarea lucrărilor, suprafața terenului va fi adus la starea inițială.

VII-D. Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Funcționarea investiției nu va avea impact asupra calității și regimului cantitativ al apei.

VII-E. Impactul asupra calității aerului și climei

În perioada lucrărilor de construcții-montaj, sursele de poluanți pentru aer vor fi reprezentate de gazele de esapament provenite de la utilajele și mijloacele de transport care vor acționa în zonă.

Cantitatea medie orara redusa de motorina care se va consuma, regimul de functionare intermitent al utilajelor si dispersia emisiilor sub actiunea factorilor atmosferici vor conduce la generarea unui impact nesemnificativ asupra mediului.

Sursele potentiale de poluare a atmosferei pe parcursul functionarii investitiei vor fi constituite din emisiile de metan (CH₄) in cazul aparitiei unor avarii sau accidente (situatii exceptionale).

VII-F. Impactul produs de zgomot si vibratii

Pe parcursul executiei lucrarilor de investitii, singura sursa de zgomot si vibratii va fi reprezentata de functionarea motoarelor utilajelor folosite la lucrarile de terasamente.

Avand in vedere ca intr-o zona de lucru va functiona un singur excavator, nivelul zgomotului l acel mai apropiat receptor va fi nesemnificativ.

VII-G. Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Reteaua de gaze naturale proiectata nu va afecta mediul din punct de vedere peisagistic avand in vedere ca va fi pozata subteran, pe o singura parte in cazul strazilor neamenajate sau pe ambele parti ale drumurilor judetene.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

- efectuarea lucrărilor cu utilaje și autovehicule performante și verificate tehnic;
- umectarea drumurilor de acces;
- mentinerea curățeniei în organizarea de șantier;
- colectarea deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor într-o zonă special amenajată și predarea spre valorificare/eliminare unui operator economic autorizat;
- verificarea periodică a utilajelor pentru depistarea eventualelor defecțiuni;
- reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport.

Avand in vedere ca in faza de functionare a investitiei nu vor fi generate emisii de poluanti in mediu, nu se preved masuri pentru monitorizarea factorilor de mediu.

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare, referitoare la protecția mediului în Romania.

În timpul exploatării instalațiile sunt supravegheate permanent de către personalul operativ al S.C. DELGAZ GRID S.A., care implicit urmărește și parametri tehnologici de calitate ai gazelor transportate.

In timpul execuției și la exploatarea instalațiilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale

1. Ordonanța de urgență nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protecției mediului, aprobată cu Legea Nr. 265 / 2006 și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2007 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008

2. Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

B. Factor de mediu aer

1. Ordin nr. 462/1993 privind protecția atmosferei, și normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare cu modificările și completările ulterioare.

2. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

C. Factor de mediu apa

1. LEGE nr. 107 / 1996, Legea apelor, modificată prin Legea 310/2004 și Legea 112/2006.

2. LEGE nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, modificată și completată cu Legea 311/2006.

D. Factor de mediu sol

1. Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referință pentru urme de elemente chimice în sol).

E. Protecția contra zgomotului și vibrațiilor

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

2. STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

3. STAS 12025/1-81 Acustica în construcții. Efectele vibrațiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau partilor de clădiri. Metode de măsurare.

4. STAS 6156-86 Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social-culturale. Limite admisibile și parametri de izolare acustică

F. Tratarea și eliminarea deșeurilor

1. Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.

2. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

3. HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

4. HG nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

5. HOTĂRÂRE nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.170 / 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea poluării mediului de către societățile comerciale din a căror activitate rezultă unele deșeurii poluante.

G. Substanțe periculoase

HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuția lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecția mediului, constructorul și beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislația în vigoare și să preîntâmpine poluarea.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva [2010/75/UE](#) (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva [2012/18/UE](#) a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei [96/82/CE](#) a Consiliului, Directiva [2000/60/CE](#) a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva [2008/98/CE](#) a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus nu are legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare, nefiind necesară o relaționare cu acestea.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul propus nu are legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare, nefiind necesară o relaționare cu acestea.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Pe amplasamentul platformei betonate se va realiza o organizare sumara de șantier(itineranta) ce va presupune amplasarea unui container modular ce se va utiliza ca vestiar și depozit pentru unelte și materiale marunte. In functie de necesitati, se vor monta și 1-2 toalete ecologice.

Pentru organizarea resurselor și depozitarea materialelor necesare execuției lucrărilor sunt necesare organizări de șantier, situate în locații convenabile pentru activitățile care urmează a se desfășura, după caz. Este responsabilitatea Executantului să obțină permisele necesare pentru stabilirea și crearea unei organizări de șantier.

Alimentarea cu apă, îndepărtarea reziduurilor și facilitățile sanitare în cadrul organizării de șantier sunt supuse condițiilor de aprobare, avizare și inspecție din partea Ministerului Sănătății.

Executantului i se sugerează să aleagă spațiul de desfășurare astfel încât suprafața afectată de organizarea de șantier să fie minimă.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Suprafața terenului pe zona afectată de montarea conductei, trebuie să fie refacută în mod identic cu starea inițială (teren agricol, drumuri, etc.), dacă nu există alte impuneri din partea autorităților locale. În cazul impunerilor se va respecta rețeta de refacere a carosabilului.

Principala sursa de poluare a solului ar putea reprezenta o avarie(fisura) la unul din rezervoare de combustibili ale utilajelor, ceea ce ar duce la scurgerea accidentala de combustibil.

Astfel, manipularea oricaror fluide se va realiza deasupra unei prelate impermeabile, rezistente la hidrocarburi (de tipul Poliplan). Eventualele scurgeri vor fi preluate in recipienti speciali. Orice fel de scurgeri accidentale, vor fi izolate și tratate cu produși de descompunere (neutralizare) a hidrocarburilor (de tip Petroldynth). Astfel, in zona fronturilor de lucru va exista o prelata, respectiv o cantitate suficienta (minim 5kg) de Petrosynth și un recipient (butoi metalic) pentru recuperarea resturilor scurse de hidrocarburi sau a solurilor afectate.

Masurile directe de actiune vor fi completate de masuri tehnice de verificare a echipamentelor și utilajelor, precum și de un set de masuri teoretice, de instruire a personalului in scopul asigurarii unei interventii eficiente in caz de accident (scurgeri accidentale de hidrocarburi).

Lucrari prevazute a se realiza in scopul diminuarii impactului și a refacerii amplasamentelor, inclusiv vizand cele legate de o mai buna integrare in peisaj a structurilor au fost prezentate in sectiunile anterioare.

La dezafectarea investitiei, intregul amplasament se va aduce la forma initiala, urmarindu-se urmatoarele etape:

- Demontarea structurilor, retelelor și elementelor puse in operare;
- Demontarea și indepartarea elementelor constructive (ex. Firide);
- Colectarea deseurilor rezultate din demolari, pe categorii;
- Evacuarea intregului volum de deseuri și materiale reciclabile de pe amplasament;
- Refacerea amplasamentelor prin punerea in opera a unor lucrari specifice de restaurare ecologica (aratura superfeciala, insamantare cu specii ierboase apartinand etajului de vegetatie, supra-insamantare, dupa caz, plantare de arbori, etc.)

XII. Anexe - piese desenate:

La prezenta documentatie sunt anexate urmatoarele piese desenate:

- Plan incadrare in zona;
- Plan de situatie.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul studiat nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate.

Având în vedere că teritoriul localității Resita nu este traversat de cursuri de apă cadastrate, proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2019, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

In faza de construire a obiectivului de investiții, protejarea conductelor de gaze naturale pozate în sant se va face prin asternerea pe fundul santului a unui strat de nisip cu grosimea de 10-15cm și prin acoperirea conductei cu un strat de nisip cu grosimea de 10cm. După stratul de nisip, acoperirea conductei se efectuează în straturi subțiri, cu pamant maruntit rezultat din sapatura, prin compactarea după fiecare strat. Cantitatea maximă de nisip necesară la umplerea santurilor în care se vor poziționa conductele de gaze naturale va fi următoarea:

$$V_{\text{max nisip}} = L_{\text{totala conducta}} \times l_{\text{max. sant}} \times h_{\text{max. nisip}} = 2432.50 \times 0,6 \times 0,4 \approx 583.80$$

In faza de funcționare a investiției nu va fi necesară utilizarea resurselor naturale.

Cantitatea și tipurile de deseuri generate/gestionate

In faza de execuție a investiției vor rezulta cantități reduse de deseuri construite din pamant, materiale plastice, amestecuri de deseuri de la construcții și demolări.

Pamantul rezultat în urma executării lucrărilor de terasamente va fi utilizat la refacerea terenului la starea inițială (umplerea santului, compactare pamant, nivelare teren la suprafață).

Celelalte categorii de deseuri vor fi colectate și evacuate de pe amplasament în baza unui contract încheiat cu o firmă prestatoare de servicii de salubritate.

In faza de funcționare a investiției nu vor rezulta deseuri.

Poluarea și alte efecte negative

Factorul de mediu APA

Realizarea investiției nu va avea impact asupra apelor de suprafață. Pe parcursul funcționării investiției nu vor exista surse de poluanți pentru apele subterane sau de suprafață. Implementarea proiectului nu este în măsură să afecteze areale sensibile ținând cont de faptul că rețeaua urmează să se dezvolte în cea mai mare parte în zona căilor de acces existente, respectiv a unor perimetre afectate anterior de construcții, respectiv de impact antropic curent.

Factorul de mediu AER

În perioada lucrărilor de construcții-montaj, sursele de poluanți pentru aer vor fi reprezentate de gazele de esapament provenite de la utilajele și mijloacele de transport care vor acționa în zonă.

Cantitatea medie orară redusă de motorină care se va consuma, regimul de funcționare intermitent al utilajelor și dispersia emisiilor sub acțiunea factorilor atmosferici vor conduce la generarea unui impact nesemnificativ asupra aerului.

Sursele potentiale de poluare a atmosferei pe parcursul functionarii investitiei vor fi constituite de emisiile de metan (CH₄) in cazul aparitiei unor avarii sau accidente (situatii exceptionale).

Factorul de mediu SOL, SUBSOL, VEGETATIE

Pentru evitarea poluarii solului cu produse petroliere pe parcursul executiei investitiei lucrarile de intretinere si reparatii ale utilajelor se vor face numai in ateliere specializate.

Exploatarea retelei de distributie gaze naturale nu va constitui o sursa de poluare a solului si subsolului.

Factorul de mediu ASEZARI UMANE

Utilizarea de utilaje si echipamente performante la executarea lucrarilor, care genereaza nivele minime de zgomot in timpul functionarii, va conduce la un impact nesemnificativ asupra locuitorilor din apropierea punctelor de lucru.

Inlocuirea retelei de distributie gaze naturale va genera un impact pozitiv asupra locuitorilor din localitatea Resita prin cresterea gradului de siguranta, confortului termic si igienic.

Riscuri de accidente majore si/sau dezastre

Producerea unor accidente (emisii de gaze , incendii, explozii) este posibila doar in cazul unor avarii (fisuri, spargerii de conducte), situatie exceptionala care nu se incadreaza in functionarea normala a obiectivului. Pentru evitarea unor astfel de situatii, care reprezinta un grad ridicat de pericolozitate, se vor lua urmatoarele masuri:

Faza de constructie

- Controlul calitatii sudurilor executate, vizual si prin metode nedistructive legal aprobate;
- Efectuarea verificarilor si probelor de rezistenta si etanseitate la presiune a conductelor.

Faza de functionare

- Verificarea si revizia tehnica periodica a retelei de distributie gaze naturale.

Riscurile pentru sanatatea umana

In conditii normale, inlocuirea si functionarea retelei de distributie gaze naturale nu prezinta riscuri pentru sanatatea umana.

Inlocuirea retelei de distributie gaze naturale va genera un impact pozitiv asupra locuitorilor din localitatea Resita prin cresterea gradului de siguranta, confortului termic si igienic.

Amplasarea proiectului

Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor

Amplasamentul obiectivului se afla in intravilanul localitatii Resita, pe terenuri apartinand domeniului public cu destinatia actuala de strazi si drumuri locale.

Bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale

Resursele naturale la executarea investitiei vor fi agregate minerale (nisip), care se regenereaza in mod natural prin transport aluvionar in perioadele de debite mari ale cursurilor de apa.

Capacitatea de absorbtie a mediului natural

Amplasamentul investitiei nu se suprapune peste arii naturale protejate, situri Natura 2000, zone de protectie sanitara sau hidogeologica.

Caracteristicile impactului potential

Caracteristicile impactului asupra mediului produs de inlocuirea conductei de distributie gaze naturale in municipiul Resita sunt urmatoarele:

- Extinderea spatiala a impactului: IMPACT LOCAL – limitat la amplasamentul investitiei si zonele imediat invecinate.
- Natura impactului: POZITIV – inlocuirea retelei de distributie gaze naturale va avea ca efect cresterea gradului de siguranta.
- Natura transfrontaliera a impactului: LUCRARILE NU AU EFECT TRANSFRONTIERA
- Intensitatea si complexitatea impactului: IMPACT NESEMNIFICATIV
- Probabilitatea impactului: REDUSA
- Durata: REDUSA – limitata la perioada de executie a lucrarilor
- Reversibilitatea: MARE – prin refacerea suprafetei terenului si aducerea la starea initiala.
- Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: IMPACT NECUMULATIV
- Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: MARE – prin refacerea suprafetei terenului si aducerea sa la starea initiala.

Semnatura si stampila
Ing. Mihali Gheorghita Silvia

